



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА**

ул. Карла Маркса, 19 а, с. Кинель-Черкассы, 446350

дв. 02.10.20 № *04-03-741-10-10*

На № _____

Руководителю Кинель-Черкасского
филиала ГБПОУ «Тольяттинский
медицинский колледж»

Исаевской Е.В.

ул. Красноармейская, 60а, с.
Кинель-Черкассы Кинель-
Черкасского района Самарской
области, 446350

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства о
высшем, среднем
профессиональном образовании,
а также законодательства в сфере
предоставления обучающимся
жилых помещений в общежитиях
и соответствия таких помещений
требованиям законодательства

Прокуратурой Кинель-Черкасского района проверено исполнение законодательства о высшем, среднем профессиональном образовании, а также законодательства в сфере предоставления обучающимся жилых помещений в общежитиях и соответствия таких помещений требованиям законодательства в деятельности Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».

В ходе проверки выявлены нарушения вышеуказанного законодательства в деятельности Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе - создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

СЕРИЯ ИП №

014748

В соответствии с п. 15 ч.3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ, к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Прокуратурой района проверено соблюдение ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» требований противопожарного законодательства.

В ходе визуального осмотра объекта защиты, расположенного по адресу: Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60 А (учебный корпус) установлено следующее:

1. Стропила и обрешетка чердачного помещения, выполненные из горючих материалов, не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292. (Нарушение: ст. 87 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ-№123); п. 5.4.5 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)).

2. Электрощитовая расположенная в лестничной клетке № 1 не выделена противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. (Нарушение: ст. 4, ст. 88 ФЗ-№123; п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержденного Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288.

3. В лестничной клетке № 1 имеются открыто проложенные электрические кабели и провода. (Нарушение: ст. 4, ст. 88 ФЗ-№123; п. 4.4.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 171 (далее - СП 1.13130.2009)).

4. Двери лестничных клеток № 1 и № 2 (первый этаж), дверь эвакуационного выхода из спортивного зала открываются не по направлению выхода из здания, (Нарушение: ст. 4, ст. 89 ФЗ-№123; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).

5. В месте перепада высот (эвакуационный выход из спортивного зала) не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. (Нарушение: ст. 4, ст. 89 ФЗ-№123; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).

6. При высоте лестницы более 45 см (эвакуационный выход из актового зала) не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. (Нарушение: ст. 4, ст. 89 ФЗ-№123; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).

Прокуратурой района проверено соблюдение ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- кабинет информатики не оборудован специальной мебелью (стульями), что является нарушением п.10.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- нарушено покрытие стен в коридоре спортивного зала, что не позволяет осуществить проведение качественной влажной уборки и не обеспечивает условий предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней, что является нарушением п.1 статьи 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.1 СП 3.1/3.2.3146-13

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

- столы установленные в кухнях общежития имеют нарушенное гигиеническое покрытие, не позволяющее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.4.3, п.5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»

Причиной выявленных нарушений является игнорирование должностными лицами ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» требований действующего законодательства.

Нарушения требований законодательства о высшем, среднем профессиональном образовании, а также законодательства в сфере предоставления обучающимся жилых помещений в общежитиях и соответствия таких помещений требованиям законодательства несут угрозу жизни и здоровью обучающихся, находящихся в учреждении образования, а также в общежитии учреждения образования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению отмеченных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении заведующей хозяйством Бикс Л.В., инженера Ендулова В.Г. к дисциплинарной ответственности.

3. Заблаговременно уведомить прокуратуру района о месте и времени рассмотрения настоящего представления.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Кинель-Черкасского района в установленный законом срок один месяц, в письменной форме, с приложением документов, подтверждающих принятие мер к устранению нарушений.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.В. Смирнов